

Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego
w/m

Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego przy ul. Młyńskiej w Sępólnie Krajeńskim
ustalam warunki techniczne do projektowania, zgodnie z poniższym:

1. Urządzenia sieci kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej, elektroenergetycznej oraz jezdnej projektować zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.
2. W przypadku lokalizowania sieci w jezdni (drodze gminnej) ul. Młyńska :
 - a) Przewód kanalizacji sanitarnej projektować w osi pasa ruchu (nie w osi jezdni), co umożliwi lokowanie studzienek rewizyjnych w tzw. strefie martwej,
 - b) Każdą studnię kanalizacyjno – sanitarną posadzić na płycie dennej i wyposażyć – w zależności od zastosowanych rozwiązań – w pierścień/stożek/adapter odciążający/podtrzymujący jej zwieńczenie,
 - c) Na odcinkach jezdni drogi nieobramowanych krawężnikami uzupełnić zaniżone pobocza,
 - d) W miejscu prowadzenia wykopów dokonać odtworzenia konstrukcji nawierzchni jezdni drogi tj.:
 - zasypka z piasku,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizującego mechanicznie 0-31,5 mm gr 20 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową
 - warstwa wiążąca gr 5 cm,
 - skropienie emulsją asfaltową,
 - warstwa ścieralna gr 4 cm.
3. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci w granicach istniejącego chodnika/zjazdów/parkingów należy odtworzyć ich nawierzchnię.

4. W przypadku lokalizowania urządzeń sieci w nieutwardzonej powierzchni gruntowej, w granicach pasa drogowego, należy przywrócić teren do stanu pierwotnego.
5. Zastrzega się możliwość zmiany, na etapie uzgadniania projektu budowlanego sieci opisanej w pkt 3d technologii odtworzenia nawierzchni jezdni publicznej kategorii gminnej.
6. Dokonania - przed rozpoczęciem robót - czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.).

Z up. BURMISTRZA


Kierownik Referatu
Gosподarki Komunalnej i Rolnictwa