

Sępólno Krajeńskie, dnia 10.01.2024 r.

GINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE

woj. kujawsko-pomorskie

Numer referencyjny sprawy: IRG.271.16.2023

**Wyjaśnienie treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)- zwana dalej „Ustawą Pzp” pn.: „**Modernizacja boiska piłkarskiego przy Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim**”.

Zamawiający, Gmina Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o dopuszczenie do przetargu, jako rozwiązania równoważnego, nawierzchni z trawy syntetycznej, jednego z Preferowanych Producentów FIFA, o długości włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 42 mm max. 47 mm.

Pozostałe parametry i dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

Zgoda na powyższe w żaden sposób wpłynie na obniżenie jakości oferowanego produktu, a jedynie pozwoli na zaoferowanie nawierzchni odpowiadającej standardom i oczekiwaniom Zamawiającego.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni z trawy syntetycznej o długości włókna monofilamentowego nad podkładem o długości od min. 42 mm do max. 47 mm, z zastrzeżeniem, iż pozostałe parametry wskazane w przedmiotowym postępowaniu muszą zostać spełnione.

Zatwierdził:

Zastępca Burmistrza

Marek Zieńko